



产品认证证书

太阳能产品认证

证书编号: CQC25024466667

发证日期: 2025年04月02日
有效期至: 2030年04月01日

委托人名称 中建材浚鑫科技有限公司
及注册地址 江阴市申港镇澄澄路 1011 号

制造商名称 中建材浚鑫科技有限公司
及注册地址 江阴市申港镇澄澄路 1011 号

生产企业名称 中建材浚鑫(桐城) 科技有限公司
及生产地址 安徽省桐城经济开发区北 3 路

产品名称和系列、规格、型号 N 型高效双面双玻组件
见附录

产品标准和技术要求 IEC 61215-1:2021;IEC 61215-1-1:2021;IEC 61215-2:2021

认证模式 产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC33-471541-2023 认证规则的要求, 特发此证。
证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查验证书信息



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE



产品认证证书

太阳能产品认证

附 录

第 1 页 共 9 页

证书编号: CQC25024466667

纸 号:

组件型号		Voc [V]/± 3%	Vmp [V]	Isc [A]/±3%	Imp [A]	Pmax [W]/± 3%	系统 电 压[V]	额定熔断 电流[A]
JT720SLk(B)	STC	50.60	42.70	17.67	16.87	720	1500	35
	BNPI	50.80	42.75	19.45	18.57	794		
	BSI			21.7±10%				
	φ	95%±5%	—	85%±10%	—	85±10%		
JT715SLk(B)	STC	50.45	42.55	17.61	16.81	715	1500	35
	BNPI	50.65	42.60	19.39	18.51	788		
	BSI			21.63±10%				
	φ	95%±5%	—	85%±10%	—	85±10%		
JT710SLk(B)	STC	50.30	42.40	17.55	16.75	710	1500	35
	BNPI	50.50	42.45	19.32	18.44	783		
	BSI			21.55±10%				
	φ	95%±5%	—	85%±10%	—	85±10%		
JT705SLk(B)	STC	50.15	42.25	17.49	16.69	705	1500	35
	BNPI	50.35	42.30	19.26	18.38	777		

注: 此附录与证书同时使用时有效。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE



产品认证证书

太阳能产品认证

附 录

第 2 页 共 9 页

证书编号: CQC25024466667

纸 号:

	BSI			21.48±10%			1500	35
	φ	95% ±5%	—	85% ±10%	—	85±10%		
JT700SLk(B)	STC	50.00	42.10	17.43	16.63	700	1500	35
	BNPI	50.20	42.15	19.19	18.31	772		
	BSI			21.4±10%				
	φ	95% ±5%	—	85% ±10%	—	85±10%		
JT695SLk(B)	STC	49.85	41.95	17.37	16.57	695	1500	35
	BNPI	50.05	42.00	19.13	18.25	767		
	BSI			21.33±10%				
	φ	95% ±5%	—	85% ±10%	—	85±10%		
JT690SLk(B)	STC	49.70	41.80	17.31	16.51	690	1500	35
	BNPI	49.90	41.85	19.06	18.18	761		
	BSI			21.26±10%				
	φ	95% ±5%	—	85% ±10%	—	85±10%		
JT685SLk(B)	STC	49.55	41.65	17.25	16.45	685	1500	35
	BNPI	49.75	41.70	19.00	18.12	756		
	BSI			21.18±10%				

注: 此附录与证书同时使用时有效。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE



产品认证证书

太阳能产品认证

附 录

第 3 页 共 9 页

证书编号: CQC25024466667

纸 号:

	φ	95% ±5%	—	85% ±10%	—	85±10%		
JT650SIk(B)	STC	45.70	38.60	17.64	16.84	650	1500	35
	BNPI	45.70	38.60	19.37	18.57	711		
	BSI			21.66±10%				
	φ	95% ±5%	—	85% ±10%	—	85±10%		
JT645SIk(B)	STC	45.55	38.45	17.58	16.78	645	1500	35
	BNPI	45.55	38.45	19.30	18.50	711		
	BSI			21.59±10%				
	φ	95% ±5%	—	85% ±10%	—	85±10%		
JT640SIk(B)	STC	45.40	38.30	17.52	16.72	640	1500	35
	BNPI	45.40	38.30	19.22	18.42	705		
	BSI			21.51±10%				
	φ	95% ±5%	—	85% ±10%	—	85±10%		
JT635SIk(B)	STC	45.25	38.15	17.45	16.65	635	1500	35
	BNPI	45.25	38.15	19.15	18.35	700		
	BSI			21.43±10%				
	φ	95% ±5%	—	85% ±10%	—	85±10%		

注: 此附录与证书同时使用时有效。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE



产品认证证书

太阳能产品认证

附 录

第 4 页 共 9 页

证书编号：CQC25024466667

纸 号：

JT630SIk(B)	STC	45.10	38.00	17.38	16.58	630	1500	35
	BNPI	45.10	38.00	19.08	18.28	695		
	BSI			21.34±10%				
	φ	95% ±5%	—	85% ±10%	—	85±10%		
JT625SIk(B)	STC	44.95	37.85	17.32	16.52	625	1500	35
	BNPI	44.95	37.85	19.01	18.21	689		
	BSI			21.27±10%				
	φ	95% ±5%	—	85% ±10%	—	85±10%		
JT620SIk(B)	STC	44.80	37.70	17.25	16.45	620	1500	35
	BNPI	44.80	37.70	18.93	18.13	684		
	BSI			21.18±10%				
	φ	95% ±5%	—	85% ±10%	—	85±10%		
JT600SZk(B)	STC	41.90	35.45	17.73	16.93	600	1500	35
	BNPI	41.90	35.45	19.46	18.66	662		
	BSI			21.77±10%				
	φ	95% ±5%	—	85% ±10%	—	85±10%		
JT595SZk(B)	STC	41.75	35.30	17.66	16.86	595	1500	35

注：此附录与证书同时使用时有效。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE



产品认证证书

太阳能产品认证

附 录

第 5 页 共 9 页

证书编号：CQC25024466667

纸 号：

	BNPI	41.75	35.30	19.38	18.58	656		
	BSI			21.69±10%				
	φ	95% ±5%	—	85% ±10%	—	85±10%		
JT590SZk(B)	STC	41.60	35.15	17.59	16.79	590	1500	35
	BNPI	41.60	35.15	19.31	18.51	651		
	BSI			21.6±10%				
	φ	95% ±5%	—	85% ±10%	—	85±10%		
JT585SZk(B)	STC	41.45	35.00	17.52	16.72	585	1500	35
	BNPI	41.45	35.00	19.23	18.43	645		
	BSI			21.51±10%				
	φ	95% ±5%	—	85% ±10%	—	85±10%		
JT580SZk(B)	STC	41.30	34.85	17.45	16.65	580	1500	35
	BNPI	41.30	34.85	19.15	18.35	640		
	BSI			21.43±10%				
	φ	95% ±5%	—	85% ±10%	—	85±10%		
JT575SZk(B)	STC	41.15	34.70	17.38	16.58	575	1500	35
	BNPI	41.15	34.70	19.07	18.27	634		

注：此附录与证书同时使用时有效。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE



产品认证证书

太阳能产品认证

附 录

第 6 页 共 9 页

证书编号：CQC25024466667

纸 号：

	BSI			21.34±10%				
	φ	95% ±5%	—	85% ±10%	—	85±10%		
JT570SZk(B)	STC	41.00	34.55	17.30	16.50	570	1500	35
	BNPI	41.00	34.55	18.99	18.19	628		
	BSI			21.24±10%				
	φ	95% ±5%	—	85% ±10%	—	85±10%		
JT590SJk(B)	STC	41.30	34.80	17.83	16.96	590	1500	35
	BNPI	41.30	34.80	19.57	18.70	651		
	BSI			21.9±10%				
	φ	95% ±5%	—	85% ±10%	—	85±10%		
JT585SJk(B)	STC	41.15	34.65	17.76	16.89	585	1500	35
	BNPI	41.15	34.65	19.49	18.62	645		
	BSI			21.81±10%				
	φ	95% ±5%	—	85% ±10%	—	85±10%		
JT580SJk(B)	STC	41.00	34.50	17.69	16.82	580	1500	35
	BNPI	41.00	34.50	19.41	18.54	639		
	BSI			21.72±10%				

注：此附录与证书同时使用时有效。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE



产品认证证书

太阳能产品认证

附 录

第 7 页 共 9 页

证书编号：CQC25024466667

纸 号：

	φ	95% ±5%	—	85% ±10%	—	85±10%		
JT575SJk(B)	STC	40.85	34.35	17.62	16.74	575	1500	35
	BNPI	40.85	34.35	19.34	18.46	634		
	BSI			21.64±10%				
	φ	95% ±5%	—	85% ±10%	—	85±10%		
JT570SJk(B)	STC	40.70	34.20	17.53	16.67	570	1500	35
	BNPI	40.70	34.20	19.24	18.38	629		
	BSI			21.53±10%				
	φ	95% ±5%	—	85% ±10%	—	85±10%		
JT525SNk(B)	STC	36.75	30.95	17.89	16.97	525	1500	35
	BNPI	36.75	30.95	19.62	18.70	579		
	BSI			21.97±10%				
	φ	95% ±5%	—	85% ±10%	—	85±10%		
JT520SNk(B)	STC	36.60	30.80	17.81	16.89	520	1500	35
	BNPI	36.60	30.80	19.54	18.62	573		
	BSI			21.87±10%				
	φ	95% ±5%	—	85% ±10%	—	85±10%		

注：此附录与证书同时使用时有效。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE



产品认证证书

太阳能产品认证

附 录

第 8 页 共 9 页

证书编号：CQC25024466667

纸 号：

JT515SNk(B)	STC	36.45	30.65	17.72	16.81	515	1500	35
	BNPI	36.45	30.65	19.44	18.53	568		
	BSI			21.76±10%				
	φ	95% ±5%	—	85% ±10%	—	85±10%		
JT510SNk(B)	STC	36.30	30.50	17.63	16.73	510	1500	35
	BNPI	36.30	30.50	19.34	18.44	562		
	BSI			21.65±10%				
	φ	95% ±5%	—	85% ±10%	—	85±10%		
JT505SNk(B)	STC	36.15	30.35	17.54	16.64	505	1500	35
	BNPI	36.15	30.35	19.25	18.35	557		
	BSI			21.54±10%				
	φ	95% ±5%	—	85% ±10%	—	85±10%		
JT440SYk(B)	STC	30.70	25.80	17.92	17.06	440	1500	35
	BNPI	30.70	25.80	19.66	18.80	485		
	BSI			22.01±10%				
	φ	95% ±5%	—	85% ±10%	—	85±10%		
JT435SYk(B)	STC	30.55	25.65	17.82	16.96	435	1500	35

注：此附录与证书同时使用时有效。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE



产品认证证书

太阳能产品认证

附 录

第 9 页 共 9 页

证书编号: CQC25024466667

纸 号:

	BNPI	30.55	25.65	19.56	18.70	480		
	BSI			21.88±10%				
	φ	95% ±5%	—	85% ±10%	—	85±10%		
JT430SYk(B)	STC	30.40	25.50	17.73	16.87	430	1500	35
	BNPI	30.40	25.50	19.46	18.60	474		
	BSI			21.77±10%				
	φ	95% ±5%	—	85% ±10%	—	85±10%		
JT425SYk(B)	STC	30.25	25.35	17.63	16.77	425	1500	35
	BNPI	30.25	25.35	19.35	18.49	469		
	BSI			21.65±10%				
	φ	95% ±5%	—	85% ±10%	—	85±10%		
JT420SYk(B)	STC	30.10	25.20	17.54	16.67	420	1500	35
	BNPI	30.10	25.20	19.25	18.38	463		
	BSI			21.54±10%				
	φ	95% ±5%	—	85% ±10%	—	85±10%		

注: 此附录与证书同时使用时有效。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE